

Massoth[®]

**Gepulster Rundkesselverdampfer
Pulsed Smoker for round Boilers**

8415001



Inhaltsverzeichnis		Table of Contents	
1.	Einleitende Information.....	Introduction	3
1.1	Warnhinweise	Warning Notes	3
1.2	Füllstand & Sicherheitsfunktion	Tank Capacity & Safety Features	4
1.3	Hinweis zur Programmierung	Note on Programming	5
2.	Lieferumfang.....	Scope of supply	5
2.1	Produktbeschreibung.....	Summary of functions	5
2.2	Auslieferungszustand.....	Default settings.....	6
3.	Einbau.....	Installation	7
3.1	Grundeinbau ohne Zylinderdampf.....	Basic hook-up w/o cylinder steam	7
3.2	Zylinderdampfausgänge.....	Cylinder Steam connectors	10
3.3	Gleisanschluss.....	Track connection.....	11
3.4.	Takteingang	Clock Input.....	12
3.5	Taktausgang.....	Clock Output	14
3.6	Lastabhängigkeit.....	Load dependant operation	15
4.	Programmierung.....	Programming.....	15
4.1	Programmiersperre CV 15 / 16	Programming Lock CV 15 / 16.....	16
4.2	Ansteuerung des Verdampfers.....	Operating the Smoke Generator	16
4.2.1	Vorheizung.....	Preheating.....	16
4.2.2	Verdampfer / Lüfter einschalten	Activating the Pulsed Smoker	17
4.3	Dampfmenge (Lüftersteuerung).....	Smoke Volume (Fan Control).....	17
4.4	Heizprofile.....	Heating Profiles.....	18
4.5	Ausblasfunktion	Smoke ejection	18
4.5.1	Ausblasfunktion bei Anfahrt.....	Smoke ejection at start	18
4.5.2	Manuelle Ausblasfunktion	Manual smoke ejection	18
5.	Wechsel des Heizelements.....	Replacing the Heating Element	19
6.	Firmwareupdate	Firmwareupdate	20
7.	Technische Daten.....	Technical Specifications.....	20
8.	Gewährleistung & Kundendienst.....	Warranty & Service.....	20
9.	Hotline	Hotline	21
	CV Tabelle	CV Table.....	22

1. Einleitende Information

Sehr geehrter Kunde, wir beglückwünschen sie zu der Entscheidung diesen speziell für Gartenbahndampflokomotiven entwickelten Rundkesselverdampfer mit zusätzlicher Zylinderdampf-Option in eine ihrer wertvollen Lokomotiven einzubauen. Wir empfehlen diese Produktdokumentation und vor allem aber die Warnhinweise vor der Inbetriebnahme unbedingt gründlich zu lesen und diese zu beachten. Für Schäden bei Nichtbeachtung übernimmt Massoth keine Haftung! Sollten sie zu Technik und Einbau über diese Anleitung hinausgehende Fragen haben kontaktieren sie bitte unsere Hotline, Erreichbarkeit siehe Kapitel 9.

1.1 Warnhinweise

- **Dieses Produkt ist kein Spielzeug**
- **Der Verdampfer wird im Betrieb sehr heiß (teilweise über 70°C). Wählen Sie den Einbauort so, dass es daraus zu keinen Schäden kommen kann.**
- Achten Sie bei der Auswahl des benötigten Dampföls auf die Gefahren- und Warnhinweise.
- Die Stromaufnahme kann bis 1 Ampere betragen. Stellen Sie sicher, dass ihre Elektronik für

1. Introduction

Dear valued customer, we would like to thank you and congratulate you for the purchase of this Smoke Unit especially designed for Garden Railroads featuring round boilers and integrates a Cylinder Steam function. This is an excellent complementation for your valuable locomotives. It is strongly recommend to read this manual and the warning notes thoroughly and to adhere it. Massoth is not responsible for any damage if this manual or the warning notes are disregarded. Please contact us if you have questions concerning the electronics or the installation which are not mentioned in this manual. Check chapter 9 for Hotline details.

1.1 Warning Notes

- **This product is not a toy**
- **The smoke generator produces heat beyond 70°C / 158°F! Install the smoke generator in a place where no damage may result due to the high temperatures.**
- Please adhere to the Safety and Warning Information of the smoke fluid purchased.
- The power consumption may be up to 1 amps (analog). Please make sure that your electronics are able

dieses Produkt ausreichend Strom liefern kann.

- Drehen Sie den Verdampfer im gefüllten Zustand nicht auf den Kopf. Auslaufendes Dampföl kann Schäden und Verbrennungen verursachen.
- Bei hohen Außentemperaturen kann ein sicherer Trockenlaufschutz nicht immer gewährleistet werden. Betreiben sie den Verdampfer deshalb nicht ohne Aufsicht.

1.2 Füllstand & Sicherheitsfunktion

Der Verdampfer besitzt einen thermischen Trockenlaufschutz. Wenn das Dampföl aufgebraucht ist, wird automatisch die Temperatur des Heizelementes gesenkt. Für eine lange Lebensdauer des Verdampfers sollten sie aber einen längeren Trockenlauf vermeiden. Schalten Sie in diesem Fall den Verdampfer ab. Füllen Sie den Verdampfer nie randvoll, maximal empfohlenes Füllvolumen sind 5ml (max. Fassungsvermögen 10ml bis Überlauf). Überlaufendes Dampföl kann zu Schäden führen. Der Dampfstoß lässt bei überfülltem Tank ebenfalls deutlich nach.

to provide this load.

- Do not turn the smoke generator upside down if filled. Spilled smoke fluid may lead to damage and severe burns.
- High outside temperature may lead to an insecure dry run protection. Do not operate the pulsed smoker without supervision.

1.2 Tank Capacity & Safety Features

The Smoke Generator features a thermal dry-run protection. The temperature of the heating element is automatically lowered in case the smoke fluid is finished. However, for the sake of a long service-life it is recommended to avoid prolonged operation without smoke fluid. Switch off the unit if dry or refill it. Do not fill the unit to the brim. The compartment maximum volume should not exceed 5ml (max. volume is 10ml until it spills). Spilled smoke fluid may cause damage in the locomotive. The generated smoke decreases significantly if the smoke unit is overfilled.

1.3 Hinweis zur Programmierung

Bevor sie den Verdampfer einbauen sollten sie diesen zuerst am Programmiergleis programmieren und die Programmiersperre setzen.

2. Lieferumfang

- Rundkesselverdampfer
- Taktgeberkabel
- Schlauchset
- Bedienungsanleitung

2.1 Produktbeschreibung

- Dampferzeuger für Dampflokbetrieb*. (*Dieselbetrieb in Vorbereitung)
- Zylinderdampf integriert (Option)
- Spannungsversorgung über Gleis
- Betrieb nur digital
- Zwei oder vier Dampfstöße pro Radumdrehung wählbar.
- Synchronisierung des Dampfaustoßes über Taktgeber am Rad oder durch simulierte Decoderimpulse.
- Lastabhängige Steuerung
- Getrennte Steuerung von Heizelement und Pulsator für optimale Dampfeffekte.
- Temperatur- & Trockenlaufschutz
- Betriebsdauer bis zu 15 Minuten pro Füllung je nach Betriebsart
- Direkte CV-Programmierung und POM Programmierung möglich.

1.3 Note on Programming

We recommend to program the smoke generator using the programming track first, before installing it to your loco.

2. Scope of Supply

- Pulsed Smoker for Round Boilers
- Lead for the pulse generator
- Tube set
- Manual

2.1 Summary of Functions

- Smoke generator for steam locomotives (*Diesel Mode in preparation)
- Cylinder Steam integrated (option)
- Power supply through track
- digital operation only
- operates with 2 or 4 chuffs per wheel rotation (selectable)
- Synchronized by a wheel-operated pulse generator or by a simulated pulse generated by the decoder.
- Load-dependent operation
- Individual control of the heating element and the pulsator for optimum smoke effects.
- temperature & dry-run protection
- Period of operation up to 15min per filling depending on operation
- Direct CV programming at operating

2.2 Auslieferungszustand

Der Verdampfer ist im Auslieferungszustand wie folgt eingestellt:

- Lokadresse 3 (CV 1)
- Ein-/Ausschalten mit F7 (CV 120)
- Lastabhängigkeit aktiv (CV 49)
- Eingestellt auf 2/4 Takt (CV 50)

2.2 Default settings

The pulsed smoker comes with these standard settings:

- Loco Address (CV 1)
- On/Off with F7 (CV 120)
- Load dependency active (CV 49)
- 2/4 chuffs per wheel rot. (CV 50)




Abbildung 1: Kennzeichnung der Verdampferdetails
 Illustration #1: Details of the Smoke Unit details

3. Einbau

Programmieren sie den Verdampfer vor dem Einbau. Neben der Adresse (Auslieferungszustand Adresse: 3) können sie z.B. mit CV 50 den Takt wählen, Details finden Sie in der CV Tabelle. Aktivieren sie anschließend die Programmiersperre (CV 15=0).

3.1 Grundeinbau ohne Zylinderdampf

Der Rundkesselverdampfer sollte direkt unter dem Kamin eingebaut werden. Im Lieferumfang sind die notwendigen Schläuche für die meisten Modelle bereits enthalten. Sollte es einmal nicht reichen, kann mit dem Massoth Schlauchset (Art. Nr.: 8412901) ergänzt werden. Je nach Lokmodell ist der Montageaufwand unterschiedlich groß und erfordert gewisse handwerkliche Fähigkeiten. Beispielhaft sollen an dieser Stelle zwei LGB-Lokomotiven kurz beschrieben werden:

- Bei der LGB-Lok „Heidi“ (LGB 20271 ff.) genügt es beim Einbau den Rundkesselverdampfer in die vorhandenen Führungsschienen des Kessels einzuschieben und mit dem Schlot eine Verriegelung herzustellen. Das oben aufgeführte Schlauchset zur Verbindung mit dem Kamin ist hier nicht erforderlich.

3. Installation

The Smoke Generator should be pre programmed before installation. (Standard Loco address: 3)

Therefore CV 50 should be set to the preferred mode first. Also the programming lock with CV 15.

3.1 Basic Hook-Up w/o Cylinder Steam

Install the Pulsed Smoke Generator in an appropriate location below the smoke stack or the exhaust. The scope of delivery already includes all required tubes. If in any case the tube will not be enough or need to be replaced, the tube set (#8412901) includes all tubes provided. Depending on the locomotive the installation expenses may vary and will require certain handicraft skills. As an example, at this point two LGB locomotives are briefly described:

- The LGB locomotive “Heidi” (LGB 20271 and following) is very simply to retrofit with the pulsed smoker. It features guiding rails below the smoke stack in which the smoke unit is inserted very easy. The locomotives smoke stack locks into the smoke exhaust of the pulsed smoker. Tubes are not required.

- Eine Montage in den kleinen Kessel einer „Stainz“ (LGB 2010 ff.) war bisher nahezu unmöglich und ist nun ebenfalls machbar. Bei diesem Modell ist eine andere Befestigungsart mit wesentlich mehr Montageaufwand notwendig, die Befestigung aber relativ einfach. Die vordere Hälfte des Bleigewichtes muss entfernt, die verbleibende hinter Hälfte abgeflacht werden um den Decoder aufzunehmen. Der Rundkesselverdampfer wird mittels Schraubverbindung über die Schraubenaufnahme am Boden des Gehäuses befestigt. Für viele gängige Gartenbahn-Lokomotiven (auch die beiden oben kurz angesprochenen) sind detaillierte und bebilderte Einbauvorschläge in der Massoth-Wiki abrufbar.
- Mounting a pulsed smoker into a Stainz (LGB 2010 ff.) boiler was simply impossible but now it is easy to do. Installing the smoke unit is a little challenging but fastening it is pretty easy. The front half of the lead weight has to be removed, the remaining half needs to be flattened in order to hold the decoder. The pulsed smoker is fastened with a screw through the centered scrow hole on the bottom side with the boiler housing. You will find installation details for this smoke unit for a number of locomotives in the Massoth-WIKI.

HINWEIS

Klebeverbindungen sind aufgrund der Kombination von Hitze und Dampföl sehr problematisch. Es gibt nur wenige zum Verkleben der verwendeten Kunststoffe geeignete Klebstoffe, z. B. ACRIFIX von Evonic. Damit lassen sich z. B. Stege in den Lokkessel einfügen auf welchen der Rundkesselverdampfer aufgeschraubt werden kann. Auf einer glatten fettfreien Fläche (z. B. Getriebedeckel der Lok) kann der Rundkesselverdampfer auch dauerhaft mit tesa-Powerstrips „small“ aufgeklebt werden.

NOTE

Adhesive joints are very problematic due to the combination of heat and steam oil. There are only a few adhesives suitable, such as ACRIFIX from Evonic. This allows to glue supports into the boiler which will hold the smoke unit. On a flat and fat-free surface the pulsed smoker may easily be fastened with double sided tape (Tesa Powerstrips).

ACHTUNG

Beim Einbau ist unbedingt darauf zu achten, dass das Lüfterrad frei bleibt um den erforderlichen Luftdurchsatz zu gewährleisten. Bei manchen Fahrzeugmodellen ist der Einbauraum im Kessel in sich geschlossen. Damit die für einen einwandfreien Betrieb notwendige Luft in ausreichender Menge angesaugt werden kann müssen daher an verdeckter Stelle entsprechende Lüftungsöffnungen angebracht werden.

ATTENTION

Always pay attention that the fan stays free from any obstacles in order to ensure the required air throughput. Some locomotives may have an airtight boiler. This may require hidden ventilation holes in the boiler to make ensure that the smoke unit is able to draw enough air!

3.2 Zylinderdampfausgänge

Der Rundkesselverdampfer bietet als zusätzliche Option die Dampflokomotive mit geringem Aufwand mit radsynchronem Zylinderdampfausstoß auszurüsten. Um den Zylinderdampf zu nutzen, sind die bei Auslieferung verschlossenen Abgänge an der Vorderseite des Gehäuses mit einem 3,5 mm Bohrer aufzubohren. Auf diese werden dann die beiliegenden Zylinderdampfschläuche ungekürzt aufgeschoben und an die beiden Zylinder der Lok verdeckt verlegt. Achten Sie darauf, dass der Schlauch niemals wagerecht verlegt ist, um Kondensbildung zu vermeiden. Um einen realistisch aussehenden Zylinderdampfausstoß zu erhalten reicht es aus, wenn der Schlauch zwischen Fahrzeugrahmenunterkante und Zylinderinnenseite endet.

3.2 Cylinder Steam Connectors

The Pulsed Smoker for round boilers comes with integrated cylinder steam connectors offering chuff synchronized cylinder steam exhaust. These connectors are closed per factory default. In order to use this feature please use a drill (3.5mm) to open the connectors. After that the cylinder steam tube is pushed on the connectors followed by laying the tube through the locomotive to the cylinder. We recommend to connect and lay both tubes at a time. Make sure that the tube never lies horizontally otherwise condensate will occur and clog the tube. In order to achieve a realistic cylinder steam effect it will be enough lay the tube between the locomotive frame and the inner side of the cylinder. If it is preferred to lay the tube into the cylinder it



Abbildung 2: Zylinderdampfabgänge des Rundkesselverdampfers

Illustration #2: Cylinder Steam Connectors of the Pulsed Smoker for round Boilers

Sofern dieser wenn gewünscht in den jeweiligen Zylinder verlegt wird ist eine Durchführung bis zum Boden angeraten. Die Enden des Schlauchs müssen schräg geschnitten sein, um ein Zusetzen des Schlauchs mit Kondensflüssigkeit zu verhindern. Bei gleichzeitiger Nutzung von Kamin- und Zylinderdampf kann die Verteilung der Dampfmenge durch Schlauchverjüngen justiert werden. Nutzen sie keine Schlauchdurchmesser unter 4mm, es kann sonst zu Verstopfungen kommen. Beachten Sie die Einstellungen des Heizprofils je nach Verwendung des Rundkesselverdampfers.

3.3 Gleisanschluss

Die Kabel zur Spannungsversorgung müssen unabhängig von der Polung direkt mit dem Gleis verbunden werden. Dies kann direkt am Lokgetriebe oder an den entsprechenden Anschlüssen des eingebauten Decoders erfolgen.

ACHTUNG

Schließen sie die Stromversorgung des Rundkesselverdampfers keinesfalls an einen Funktionsausgang am Decoder an!

is highly recommended to lay the tube through the cylinder and through a hole on the bottom side. The ends of the tube always must be cut obliquely to prevent that the tube is clogged by condensation. If the pulsed smoker is operated with chimney and cylinder steam, the distribution of the steam flow may be regulated by narrowing the tubes. Do not use tube with a diameter less than 4mm, because of clogging danger. Please also refer to the Settings of the Heating Profile depending on the operation mode.

3.3 Track Connection

Connect the power supply cables with the track (power supply), the polarity does not matter. We recommend to connect it directly to the motor block or some sort of connection that features track power, such as decoder clamps.

WARNING

Never connect the power supply of the pulsed smoker to a function output of a decoder!

3.4 Takteingang

Für den Betrieb ist der Anschluss eines Taktgebers zwingend notwendig. Dieser steuert den Dampfausstoß radsynchron.

- Ist die Lok mit Decoder, Sound und Taktgeber ausgestattet, kann der Anschluss sehr einfach nachgerüstet werden: Das vom Getriebe kommende dreiadrige Taktgeberkabel am Sound abziehen und in die Takteingang-Buchse am Verdampfer stecken.

3.4 Clock Input

The pulsed smoker requires a clock input for operation. It operates the steam chuffs by wheel rotation. Two solutions are available:

- If the locomotive is equipped with Decoder, Soundmodule and a Hall Sensor is very easy to retrofit the pulsed smoker. Unplug the Hall Sensor cable coming from the motor block from the sound module and reconnect it to the pulsed smoker.




Abbildung 3: Schematische Darstellung des Taktgeberanschlusses
Illustration #3: Scematic illustration of the Hall sensor installation

- Alternativ ist bei nicht in der Lokomotive vorhandenem Taktgeber eine Taktgebersimulation mit allen Massoth-Decodern möglich. Schließen Sie dazu die beiden Leitungen des zum mitgelieferten dreipoligen Kabels an den entsprechenden Decoderanschluss (siehe Tabelle) mittels Schraubklemmen an und stecken sie dieses in den Verdampfer. Bei XLS-Onboard und XLS-M1 Decodern sind die beiden Taktkabel anzulöten. Das dritte (rechte) Kabel wird bei der Taktsimulation durch den Decoder nicht benötigt und sollte gekürzt und isoliert werden. Beachten sie, dass der benutzte Funktionsausgang noch für die

- If no Hall Sensor is present the pulsed Smoker may be operated with clock simulation from all Massoth Decoders or Sounddecoders. Use the provided 3-lead cable (black, brown, red) and connect the 2 leads GND (black) and Clock (brown) to the Decoder (see table) and plug it into the pulsed smoker. When XLS-Onboard or XLS-M1 Sounddecoders are used, the lead need to soldered to the Decoder. The third lead (red) is not used with clock simulation and should be insulated (and maybe cut shorter). Make sure that you programm the decoders function output used for clock simulation to the required set-





Abbildung 4: Belegung von Takteingang und Taktausgang
Illustration #4: Clock Assignment of Clock IN and Clock OUT

Taktgebersimulation programmiert werden muss! Die folgende Tabelle informiert über die einzelnen Decoder und den entsprechenden Funktionsausgang mit Taktsimulationsfunktion.

tings. The following table shows the individual Massoth Decoders and the function output featuring the clock simulation incl. the required decoder settings.

Programmierung Taktgebers Ausgang / Programming pulse generator simulation		
Decoder	Anschluss / Output	CV
L / M / XL / XXL	A6	120 = 1...16
S / LS / XLS (M1 + Onboard)	A3	114 = 30
XL II Plug, XXL II	A2	125 = 210

Abbildung 5: Taktgebers Ausgang der verschiedenen Massoth Decoder
Illustration #5: Clock Outputs of various Massoth Decoders

3.5 Taktausgang

Wir empfehlen den Takt zur Synchronisation an die Soundelektronik weiterzuleiten, dazu müssen sie noch das zum Lieferumfang gehörende dreipolige Kabel an der Verdampferplatine anlöten und mit dem Mini-CT Stecker in den Takteingang am Sounddecoder stecken. Dabei unbedingt auf richtige Polung achten. (Bitte beachten Sie dazu die Abbildungen 3 und 4 auf den Seiten 12 und 13.)

3.5 Clock Output

We also recommend to connect the clock signal with the sound module for synchronized chuff. Use the provided 3-lead cable (black, brown, red) and solder it to the pulsed smokers clock output and connect the plug to the Decoders clock Input. Double check the polarity! (See illustration #3 and #4 on pages 12 and 13.)

3.6 Lastabhängigkeit

Bei Laststeuerung „ein“ (Auslieferungszustand) wird der Dampfstoß dem Lastzustand angepasst. Bei Beschleunigung und Verzögerung wird der Dampfausstoß stärker/schwächer. Folgende Möglichkeiten zur Einstellung gibt es:

- Variante 1: Laststeuerung an (CV 49 Bit 1 = 1)
- Variante 2: Laststeuerung aus (CV 49 Bit 1 = 0)

4. Programmierung

Der Rundkesselverdampfer unterstützt die folgenden Programmierarten: CV lesen und schreiben, Register, POM.

3.6 Load-dependent Operation

When load-dependancy is activated (factory default) the vapor emission will depend on acceleration (more emission) and deceleration (less emission). The following modes for load-dependent operation are available:

- mode 1: load control via track (CV 49 Bit 1 = 1)
- mode 2: load control deactivated (CV 49 = 0)

4. Programming

This pulsed smoker supports the following programming modes: CV write, CV read, Register, POM

WICHTIGE HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

- Wird der gepulste Verdampfer in Verbindung mit anderen Decodern verwendet, **muss** die Programmierung der Adresse vorab erfolgen.
- Für die Programmierung muss der Verdampfer mit dem Getriebe (Gleis) verbunden sein.
- Eine komfortable Programmierung der Lokadresse samt aller notwendigen CV's ist mit dem DiMAX Navigator möglich.

IMPORTANT NOTES FOR PROGRAMMING

- If the pulsed smoker is used in combination with additional decoders, the address needs to be programmed prior installation with the other decoders.
- To program the smoke generator it needs to be connected to the motor block (track).
- A comfortable way of programming is offered with the Navigators decoder programming feature!

4.1 Programmiersperre CV 15 / 16

Um ein versehentliches Programmieren zu verhindern bieten CV 15 und CV 16 eine Programmiersperre. Nur wenn CV 15 = CV 16 entspricht, kann man CV Werte verändern. Ist CV 15 \neq CV 16, ist die Programmiersperre aktiv. Der Wert in CV 16 sollte nicht geändert werden. Außer man verbaut mehrere identische Decoder, dann muss man CV 16 ändern. Wird CV 16 geändert, ändert sich automatisch CV15. So ist es jederzeit möglich CV Werte auch im eingebauten Zustand mit anderen Decodern zu ändern. Sollte die Programmiersperre aktiv sein und Sie wissen den Wert von CV 16 nicht mehr, so können Sie mit CV 8 = 16 die Programmiersperre zurücksetzen.

STANDARDWERT CV 15/16

Standardwert CV 15/16 = 162

4.2 Ansteuerung des Verdampfers

Der Verdampfer kann in 2 Stufen (CV 110 + CV 120) über F-Tasten angesteuert werden:

- CV 110 = Vorheizung (30)
- CV 120 = Lüfter Einschalten (7)

4.2.1. Vorheizung

In CV 110 kann eine Vorheizfunk-

4.1 Programming Lock CV 15 / 16

To prevent unintentional programming this decoder offers a programming lock in CV 15 / 16. If CV 15 matches CV 16 programming is possible. If CV 15 \neq CV 16 the programming lock is active. We recommend to not change the value of CV 16. This allows to alter CV values anytime even when the decoder is installed with other decoders. If several identical decoders are installed the standard value CV 16 needs to be changed. CV 15 will automatically be changed to the new value of CV 16. If the programming lock is active and you do not remember the value of CV 16, you may reset the programming lock with CV 8 = 16 to its factory default settings.

STANDARD VALUE CV 15/16

Standard value CV 15/16 = 162

4.2 Operating the Smoke Generator

The Smoke Generator can be operated in 2 steps (CV 110 and CV 120) using assigned function keys:

- CV 110 = Activating Preheating (30)
- CV 120 = Activating the fan (7)

4.2.1. Preheating the Heating Element

CV 110 sets a preheating feature

tion für das Heizelement aktiviert werden, indem eine eigene Funktions-taste zugewiesen wird. Damit ist der Verdampfer beim Einschalten schneller aktiv. Diese Funktion ist standardmäßig aus (CV 110 = 30).

for the heating element. This makes it faster when switching on. CV 110 sets the function key which is required to activate the preheating function. This feature is usually deactivated (CV 110 = 30).

4.2.2. Verdampfer / Lüfter einschalten

In CV 120 wird die Funktionstaste definiert, die den Verdampfer (Lüfter) einschaltet. Mit Einschalten des Verdampfers/Lüfters wird die Heizung automatisch aktiviert.

4.2.2. Activating the Pulsed Smoker

CV 120 sets the function key that will activate the Pulsed Smoker (vent). When the smoke unit is activated the heating is activated automatically.

4.3 Dampfmenge (Lüftersteuerung)

CV 61-64 steuert die Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit zum Fahrzustand.
 CV 61 = Lüfter in der Standphase
 CV 62 = Lüfter beim Anfahren
 CV 63 = Lüfter beim Fahren
 CV 64 = Lüfter beim Ausrollen

4.3 Smoke Volume (Fan Control)

CV 61-64 controls the fan speed depending on the driving situation.
 CV 61 = Fan speed idle mode
 CV 62 = Fan speed start up
 CV 63 = Fan speed driving
 CV 64 = Fan speed roll out




Abbildung 6: Belegung von Takteingang und Taktausgang
 Illustration #6: Contact Assignment of Clock IN and Clock OUT

4.4 Heizprofile

Der Verdampfer kann für Kamin-dampf, Zylinderdampf oder beides kombiniert genutzt werden. Da für diese Varianten unterschiedliche Heizleistungen nötig sind, kann diese in CV65 voreingestellt werden.

Dies erfolgt in 5 Stufen von:

1 = geringe Heizleistung

5 = volle Heizleistung

Da die nötige Heizleistung von Schlauchlänge und Durchmesser abhängt, können keine präzisen Vorgaben gemacht werden. Testen sie verschiedene Werte oder schauen sie unsere Umbauvorschläge für diverse Loktypen im WIKI an.

4.5 Ausblasfunktion

4.5.1. Ausblasfunktion bei Anfahrt

CV 126 legt die Dauer des ersten Dampfstoßes (bei Anfahrt) fest. Standardmäßig ist 1 Sekunde eingestellt. (CV 126 = 2; je Wert = 0,5 Sekunden) eingestellt.

4.5.2. Manuelle Ausblasfunktion

CV 130 legt eine Funktionstaste fest, mit der ein Dampfausstoß von 100% solange aktiviert wird, bis die Funktionstaste wieder ausgeschaltet wird.

4.4 Heating Profile

The Pulsed Smoker can be used for chimney steam, cylinder steam or both. The required heating for these operations may vary depending on the tube length and possible narrowing of the tubes which is set in CV 65 in 5 steps as follows:

1 = low heating

5 = full heating

Since the required heating depends on the tube length and diameter no setting can be suggested. Please take some time and test for the best value setting. You may find more details on settings for some locomotives in the WIKI.

4.5 Smoke ejection

4.5.1. Smoke ejection at start

Use CV 126 to set a time for the smoke ejection at engine start. Per factory default this time is set to 1 second. (CV 126 = 2; per value 0.5 seconds).

4.5.2. Manual smoke ejection

CV 130 sets a function key to trigger an additional blow out with 100% exhaust. The smoke ejection will be active until the function is deactivated again.

5. Wechsel des Heizelements

HINWEIS

Das Heizelement muss komplett abgekühlt sein, bevor Sie das Heizelement wechseln. Es besteht Verbrennungsgefahr!

Öffnen Sie die 4 Schrauben auf der Oberseite des Verdampfers. Nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab. Heben Sie nun die Leiterplatte aus der Halterung heraus. Das Lüfterrad fällt hierbei nach unten ab! Mit einer Pinzette können Sie den Widerstand aus den Kontakten ziehen. Stecken Sie anschließend den neuen Widerstand wieder in die Kontakte der Platine. Legen Sie die Platine wieder in das Gehäuse. Anschließend Schrauben Sie den Deckel wieder mit den 4 Schrauben zu. Stecken Sie nach dem Festschrauben das Lüfterrad wieder auf die Motorwelle. Führen Sie einen




Abbildung 7: Wechsel des Heizelements
Illustration #7: Changing the Heating Element

5. Replacing the Heating Element

HINWEIS

NOTE: The Heating Element must be cooled down completely before you replace it. Risk of burn!

Remove the four screws as shown in the following illustration from the smoke generator top. Take of the top cover carefully. Now take the circuit board out of the housing. The fan will drop down. Use a tweezer to remove the heating element from its socket. After that you may plug-in the new heating element in exactly the same socket of the circuit board. Insert the circuit board into the housing and close the it with the four screws. Now fasten the fan on the axle. After installing the smoke generator in the locomotive please test it on the work bench before installing it



Funktionstest durch, bevor Sie den Verdampfer wieder einbauen!

6. Firmwareupdate

Der gepulste Verdampfer ist updatefähig. Um ein Update durchzuführen, schließen Sie den Verdampfer über das Gleiskabel an das PC Modul an. Heben sie zuerst die Programmiersperre auf (CV15=CV16). Anschließend können Sie das Update mit dem Massoth Service Tool durchführen.

7. Technische Daten

Spannungsversorgung

18 - 24V DCC

Stromaufnahme

max. 1A

Betriebsumgebungstemperatur

-20 .. +50° C

Betriebstemperatur

max. 120° C

Temperatur Heizelement

max. 200° C

Füllmenge

Optimal = 5cm³

(Max. bis Überlauf = 10 cm³)

8. Gewährleistung & Kundendienst

MASSOTH gewährt die Fehlerfreiheit dieses Produkts im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, mindestens jedoch für 1 Jahr ab

into your locomotive.

6. Firmwareupdate

The pulsed smoker supports a firmware update feature. To update, please connect the smoke generator with the track cables to the PC Module. First turn off the Programming lock (CV15=CV16). Then start the update procedure with the DiMAX Update Tool.

7. Technical specifications

Operating voltage

18 – 24 Volts DCC

Operating current

max. 1A

Ambient operating temperature

-20°C ... +50°C / -4°F ... +122°F

Operating temperature

max. 120° C / max. 250° F

Heating Element temperature

max. 200° C / max. 390° F

Capacity

optimum 5cc

(max. 10cc until spill over)

8. Warranty & Service

MASSOTH warrants this product against defects in materials and workmanship for one year from the original date of purchase. Other

Kaufdatum. Um Reparatur- oder Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen, übergeben Sie das Produkt bitte Ihrem Fachhändler oder senden es direkt an den Hersteller. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen. Eine Kopie des Kaufbelegs sowie ein einwandfreies Prüfetikett auf dem Produkt werden vorausgesetzt. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Fremdeingriff oder Veränderung des Produkts besteht kein Garantieanspruch. Der Anspruch auf Serviceleistungen erlischt unwiderruflich. Verschleißteile sind von der Garantieleistung ausgeschlossen. Auf unserer Internetseite finden Sie die jeweils aktuellen Broschüren, Produktinformationen, Dokumentation und Softwareprodukte rund um MASSOTH Produkte. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

9. Hotline

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zu diesem Produkt zur Verfügung. Sie erreichen uns per eMail unter: **hotline@massoth.de**
Die telefonische Hotline ist unter **+49 (0)6151-35077-38** zu bestimmten Zeiten geschaltet. Die Telefonzeiten werden angesagt.

countries may have different legal warranty situations. Normal wear and tear, consumer modifications as well as improper use or installation are not covered. Peripheral component damage is not covered by this warranty. Valid warranty claims will be serviced without charge within the warranty period. For warranty service please return the product to you dealer or send it directly to the manufacturer. Return shipping charges are not covered by MASSOTH. Please include your proof of purchase with the returned goods.

Please check our web site for up to date brochures, product information, documentation and software updates. Errors and changes excepted.

9. Hotline

We will be happy to answer your questions about this product. You may reach us via eMail at: **hotline@massoth.de**
The phone hotline is available at **+49 (0)6151-35077-38** at specific operational hours. Operational hours are announced.

CV Einstellung					
CV	Beschreibung		S	Bereich	Bemerkung
1	Lokadresse (Standard kurz)		3		
3	Anfahrverzögerung		3	1... 255	Wert x 2ms
4	Bremsverzögerung		3	1... 255	Wert x 2ms
7	Softwareversion		---	---	nur lesbar
8	Hersteller		123	---	nur lesbar
8	Decoder-Resetfunktion				
				11	Grundfunktion
				16	Programmiersperre
				22	Funktionswerte
15	Programmiersperre		162		Schlüssel
16	Programmiersperre		162		Schloss
17	Lange Lokadr. (hohes Byte)		192		
18	Lange Lokadr. (tiefes Byte)		128		
29	NMRA DCC Konfiguration		0		bitweise Programmierung
	Bit	Wert	AUS (Wert 0)		AN
	Bit 5	32	kurze Lokadresse (CV 1)		lange Lokadresse (CV 17/18)
49	MASSOTH Konfiguration		2		bitweise Programmierung
	Bit	Wert	AUS (Wert 0)		AN
	Bit 1	2	ohne Lastabhängigkeit		mit Lastabhängigkeit
	Bit 5	32	Taktausgang Standard		Taktausgang invertiert
	Bit 6	64	Takteingang Standard		Takteingang invertiert
50	Betriebsart		2		
		Wert	Bemerkung		
		2	Dampfmodus mit 2/4 Takt		
		3	Dampfmodus mit 4/4 Takt		
61	Drehzahl Lüfter Stand		20	0...100	
62	Drehzahl Lüfter Anfahren		100	0...100	
63	Drehzahl Lüfter Fahren		100	0...100	
64	Drehzahl Lüfter Ausrollen		30	0...100	

CV Settings

CV	Description	S	Range	Note
1	Loco address (standard short)	3		
3	Acceleration Time	3	1... 255	Value x 2ms
4	Braking Time	3	1... 255	Value x 2ms
7	Software version	---	---	read only
8	Manufacturer ID	123	---	read only
8	Decoder Reset Function			
			11	Basic settings
			16	Programming lock
			22	Function settings
15	Programming lock	162		Key
16	Programming lock	162		Lock
17	Long loco address (High byte)	192		
18	Long loco address (Low byte)	128		
29	NMRA DCC Configuration		0	bitwise programming
	Bit	Value	OFF (Value 0)	ON
	Bit 5	32	short loco address (CV 1)	long loco address (CV 17/18)
49	MASSOTH Configuration		2	bitwise programming
	Bit	Value	OFF (Value 0)	ON
	Bit 1	2	without load-control	with load-control
	Bit 5	32	clock output standard	clock output inverted
	Bit 6	64	clock input standard	clock input inverted
50	Operation Mode		2	
		Value	Note	
		2	Steam operation with 2/4 chuffs	
	3	Steam operation with 4/4 chuffs		
61	Fan speed standing	20	0...100	
62	Fan speed start up	100	0...100	
63	Fan speed drive	100	0...100	
64	Fan speed roll out	30	0...100	

CV Einstellung

CV	Beschreibung	S	Bereich	Bemerkung
65	Heizprofil	5	1...5	Heizleistung 1 = niedrig ... 5 = hoch
110	Vorheizung F-Taste	30	0...31	siehe Anhang 1
120	Lüfter (Ausstoß) F-Taste	7	0...31	siehe Anhang 1
126	Ausblasfunktion bei Anfahrt	2	0...255	0,5 Sekunden je Wert
130	manuelle Ausblasfunktion	30	0...31	siehe Anhang 1
255	Decodertyp	162		

Anhang 1: CV 110, 120, 130 - Schaltbefehle

Wert	Verwendung	Bemerkung
0 - 28	0 = Schalten mit der Lichttaste 1 ... 28 = Schalten mit der Funktionstaste	
30	Dauerhaft aus (keine Schaltfunktion)	
31	Dauerhaft an (außer Servicemode)	

Anhang 2: CV-Werte bei Resetfunktion

Wert													
11	1	3	4	17	18	29	49	50					
	3	3	3	192	128	0	2	2					
16	15	16											
	162	162											
22	61	62	63	64	65	110	120	126	130				
	20	100	100	30	5	30	7	2	30				

CV Settings

CV	Description	S	Range	Note
65	Heating Profile	5	1...5	Heating 1 = low ... 5 = high
110	Preheating function key	30	0...31	see attachment 1
120	Fan (Ejection) function key	7	0...31	see attachment 1
126	Delay ejection	0	0...255	1 sec. per value
130	Blow out function	30	0...31	see attachment 1
255	Decoder type	162		

Attachment 1: CV 110, 120 - Command allocation

Value	Application	Note
0 - 28	0 = Switch function with light key, 1 ... 28 = Switch function with F-key No. 1-28	
30	Permanent-OFF (no function assigned)	
31	Permanent-ON (except service mode)	

Attachment 5: Default settings at reset

Value														
11	1	3	4	17	18	29	49	50						
	3	3	3	192	128	0	2	2						
16	15	16												
	162	162												
22	61	62	63	64	65	110	120	126	130					
	20	100	100	30	5	30	7	2	30					



Massoth Elektronik GmbH

Frankensteiner Str. 28 · D-64342 Seeheim · Germany

FON: +49 (0)6151-35077-0 · FAX: +49 (0)6151-35077-44

eMail: info@massoth.de · www.massoth.de

